

NEMZETI TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT		
1	Az építési termék kereskedelmi neve	PIRO FOAM PF240
2	Termék pontos megnevezése	Tűzgátló poliuretán hab
3	Alkalmazás	Építési válaszfalak hézagainak és hézagainak tömítésére kis elemmozgással, ablakok és ajtók (fa, acél, PVC) rések tömítésére Lineáris rés és hézagkitöltések 150 mm résméretig
4	Gyártó	PIROSYSTEM sp. z o.o. 83-021 Wiślina ul. Ogrodnicza 3 A
	Gyártási hely	PIROSYSTEM sp. z o.o. 83-021 Wiślina ul. Ogrodnicza 3 A
5	Maghatalmazott képviselő	PIROSYSTEM sp. z o.o. 83-021 Wiślina ul. Ogrodnicza 3 A
6	A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere SYSTEM 1	
7	Műszaki leírás:	
7a	Lengyel termék szabvány: Az akkreditáló tanúsító szervezet neve Akkreditációs szám Bizonyítvány száma	—
8	Nemzeti műszaki értékelés:	ITB-KOT-2018/0650 wydanie 1
	Műszaki értékelő egység	Instytut Techniki Budowlanej ITB
	Az akkreditáló tanúsító szervezet neve	Instytut Techniki Budowlanej ITB
	Akkreditációs szám	020
	A teljesítmény állandóságának tanúsítvány száma.	020-UWB-2709/W
	Alvető jellemzők	Teljesítmény
		Pisztolyos változat Csőszerű változat
	Sűrűség, kg / m ³	25 ± 15% 29 ± 15%
	A habmagasság növekedése a résben (tágulási fok) %	60 ± 10% 140 ± 10% ,
	Vágáskötési idő, min	38 ± 10% 55 ± 10%
	Vízfelvétel részleges rövid távú (24 órás) merítéssel, kg / m ²	< 1
	Nyomófeszültség 10% relatív deformáció mellett, kPa	>25
	Szakítószilárdság, kPa	>80
	Méretstabilitás 48 óra elteltével + 70 ° C-on és 90% relatív páratartalom mellett (%) irányban: - hosszúság és szélesség - vastagság (a hab növekedésének iránya)	±5 ±6
Tűzvédelmi besorolás	B-sl,d0	
Tűzállóság	Do EI 240	
A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban felsorolt összes deklarált teljesítménytulajdonságnak. Ezt a nemzeti teljesítménynyilatkozatot a 2004. április 16-i törvénynek megfelelően állítják ki. Az építési termékek esetében a kizárólagosan a gyártó felelősségével.		
Készült:		Wiślina, 2019-07-31
A gyártó nevében aláírva		Prezes Zarzanu Marcin Gierej 