

	<b>NEMZETI TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT</b>		<b>No.</b> <b>PIRO-04-2017-12-31</b>	<b>Dátum: 01/09/2020</b>
1	Termék pontos megnevezése		<b>PIRO ACRYLIC SEALANT AC 120</b>	
2	Alkalmazás:	Építési válaszfalak hézagainak és hézagainak tömítésére kis elemmozgással, ablakok és ajtók (fa, acél, PVC) rések tömítésére		
2a	Mennyezetek 150 mm-től (vasbeton) Falszerkezetek 150 mm-től (pórusbeton, téglá, vasbeton) Lineáris kötések legfeljebb 100 mm szélességgel (segédanyag: ásványgyapot vagy hab)			
3	Gyártó	PIROSYSTEM sp. z o.o. ul. Ogrodnicza 3 A 83-021 Wiślina, Poland		
4	Maghatalmazott képviselő:	PIROSYSTEM sp. z o.o. ul. Ogrodnicza 3 A 83-021 Wiślina, Poland		
5	Teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere			<b>SYSTEM 1</b>
6a	Harmonizál szabványban meghatározott 2. és 7. pont .....			
6b	Európai Értékelés	ETA-17/1059	of 13/08/2020	Notified Body Number 1488
	Dokumentum	Classification	00588/19/Z00NZP	
		Assessment of ITB		
7	Declared performance, fire safety			
	Tűzvédelmi besorolás	B-s0,d2		
	Tűzállóság	up to EI 120		
	Meghatározott teljesítmény higiénia, egészség, környezetvédelem			
	Higiéniai tanúsítvány	BK/B/0264/01/2019		
	Tartósság és használatra való alkalmasság	Not specified		
	Veszélyes anyagok kibocsátása (nyilatkozat) (*) Higiéniai tanúsítvány: beltéri és kültéri használatra szánt termékek.			
8	Technikai dokumentációk: Technical Data Sheet, Pirosystem Polska Sp. z o.o. Product Catalogue			
<b>A fent leírt termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a fent említett gyártó kizárólagos felelősségére adják ki, összhangban a EU Regulation no. 305/2011 számú szabályozásával.</b>				
Hely és dátum			Wiślina, 01/09/2020	
Gyártó képviselője			President of the Management Board Marcin Gierej	

